

# Årsrapportering av köldmedier

- Skicka in årsrapporten mellan 1 januari och 31 mars

## Vem är ansvarig för att rapportera i tid?

Du som äger eller genom avtal är ansvarig för utrustning som innehåller 14 ton koldioxidkvivalenter (CO<sub>2</sub>) eller mer köldmedium, ska varje kalenderår skicka in en årsrapport. Alla aggregat från 5 ton CO<sub>2</sub> och uppåt ska du räkna med.

Årsrapporten med aggregatförteckning, läckagesökningsresultat samt förändringar som skett i anläggningen skickar du till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast 31 mars.

## Årsrapporten ska innehålla:

1. **Ditt företags** organisationsnummer, postadress och faktureringsadress samt kontaktuppgifter.
2. Gatuadress och **fastighetsbeteckning** för stationär utrustning.
3. **Aggregatförteckning** över utrustningen med resultat och datum för alla läckagekontroller.
4. **Den totala mängden** köldmedier i utrustningen.
5. Den totala mängden **påfyllda** köldmedier vid läckage från utrustningen under det senaste kalenderåret (skriv 0 om inget har fyllts på).
6. Den totala mängden **omhändertagna** köldmedier från utrustningen under det senaste kalenderåret (skriv 0 om inget har omhändertagits).
7. Används regenererad köldmedia ska ursprungsmärkning anges.
8. Utrustning som har **skrotats**.
9. Namn, certifieringsnummer och kontaktuppgifter till det **kylföretag** (och den personal) som utfört kontrollerna.
10. Utrustning ombord på **fartyg**; fartygets namn, signalbokstäver eller dylikt.
11. **Din underskrift** (eller elektronisk signatur).

## Handläggning och debitering av årsrapporten

Din rapport granskas så snart som möjligt. Begäran om komplettering skickas ut inom 1 månad efter att rapporten kommit in om den är ofullständig. Skickar du in rapporten senast den 31 mars ska du få ett beslut om granskning innan den 1 juli under förutsättning att handlingarna är kompletta.

Skicka in årsrapporten i god tid med korrekta och fullständiga uppgifter så undviker du att debiteras för extra handläggningstid. Handläggningstiden för årsrapporten är två timmar.


För aktuella taxor, se taxebilaga 1 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken på förbundets hemsida: [www.smohf.se](http://www.smohf.se)

## Vad händer om årsrapporten inte lämnas in i tid?

Lämnar du in årsrapporten efter 31 mars, har fel tidsintervall på läckagekontrollen eller inte informerar oss som är tillsynsmyndighet före installation av utrustning, tar

INFORMATION

MILJÖ



SÖDERTÖRNS  
MILJÖ- & HÄLSO-  
SKYDDSFÖRBUND

136 81 Haninge  
BESÖKSADRESS  
Rudsjöterrassen 5  
TELEFON 08-606 93 00  
FAX 08-606 93 01  
E-POST  
[miljokontoret@smohf.se](mailto:miljokontoret@smohf.se)  
[www.smohf.se](http://www.smohf.se)

vi beslut om miljöstraffavgift och debiterar dig extra för handläggningstid.

Läs mer om miljöstraffavgift på [www.kammarkollegiet.se](http://www.kammarkollegiet.se)

### **Kontrollintervall**

Du ska se till att läckagekontroll görs regelbundet:

- Inom var tolfte månad för utrustning med 5-49 ton CO<sub>2</sub>(e) köldmedium
- Inom var sjätte månad för aggregat med 50-499 ton CO<sub>2</sub>(e) köldmedium
- Inom var tredje månad för aggregat med 500 ton CO<sub>2</sub>(e) eller mer

Exempel: Utförs läckagesökningen den 23 juli 2019 så ska kontrollen nästa år göras senast den 22 juli 2020.

### **Användarstopp för HCFC**

Från och med 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC i aggregat som rymmer 3kg eller mer. Detta innebär att befintliga anläggningar med HCFC ska ha skrotats eller konverterats.

### **Anmäl nyinstallation, skrotning av aggregat och byte av operatör**

- Innan du installerar eller konverterar stationära utrustningar som innehåller 14 ton CO<sub>2</sub> köldmedium eller mer, ska du informera oss på förbundet för samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan.
- När du skrotar aggregatet på 14 ton CO<sub>2</sub> köldmedia eller mer, ska du skicka in skrotningsintyg till oss.
- Vid byte av ägare/ansvarig verksamhetsutövare för en anmälnings- eller rapporteringspliktig anläggning ska förbundet kontaktas. Handläggningen av årsrapporterna förenklas och rätt verksamhetsutövare debiteras för års- och tillsynsavgifter.

Uppgift om installationen och skrotning, liksom ändrade uppgifter om företaget ska stå med i årsrapportens aggregatförteckning.

### **Bostadsrättsföreningar**

Bostadsrättsföreningar som hyr ut mer än 60 % av sina lokaler till kommersiell verksamhet är rapporteringsskyldiga. Övriga bostadsrättsföreningar behöver inte skicka in rapporten till förbundet men omfattas av krav om läckagekontroll och ska kunna visa upp dokumentation över utförda kontroller.

### **Lagstiftning**

Gällande författningar finns på [www.notisum.se](http://www.notisum.se)

- F-gasförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser
- Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
- Förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter